

耐圧試験未実施高圧ガス容器の未回収容器について


高圧ガス保安法に基づく容器検査所の登録を受けた日東燃料工業株式会社に対し、容器再検査において、法に定める検査方法の一部（耐圧試験）を実施しないまま合格と判定し、容器に虚偽の刻印をした耐圧検査未実施容器について、回収対象容器7, 881本のうち、下記2に記載の66本については、未だ回収できない状況です。

未回収容器は、東京都、埼玉県、茨城県及び千葉県の販売所等に出荷されておりますが、他の道府県に流通した可能性もあるとのところ です。

つきましては、未回収容器が見つかった場合には下記3宛て連絡して下さるようご配慮をお願いいたします。

1 容器検査所

(1) 日東燃料工業株式会社市原営業所（千葉県市原市江子田岩谷前144番地）

(2) 容器検査所刻印：

(3) 当該行為により出荷された容器

液化石油ガス容器の容量	容器再検査を実施した期間	本数
2kg、5kg、8kg	平成28年5月～令和4年6月まで	3,104本
15kg(フォークリフト用)	平成29年5月～令和4年6月まで	4,777本

2 未回収容器の容量及び記号番号

容量	容器記号番号
5kg	CNJ84492、CNK59260、CNK61172、CNK61173、HRH12931、JYG71872、JYH13536、JYH23874、JYH74053、JYH84348 (計 10本)
8kg	CRI41772、CRJ94979、CRK12081、CRK14015、CRK67324、CRK72438、CRK98358、CRK98361、CRL07623、CRL10213、CRL10215、CRL26050、CRL35980、CRL35981、CRL38504、CRL41772、CRL41837、CRL44913、CRL45732、CRL45733、GHA47402、GHA50444、GHA54761、GHA54762、GHA55797、GHA64780、GHA65229、GHA68293、GHA77102、GHA82861、GHA83028、GHA83033、GHA87656、GHA89574、GHA92068、GHA97701、GHA99719、JWD69145、JWD72483、JWD72485、JWD72486、JWD74245、JWD75331、JWD79376、JWD82619、JWD84053、JWD89094、KMB57620 (計 48本)
15kg	C-A16556、C-B17231、C-B17249、C-B19388、C-B21707、C-B24171、C-K01040、C-K01924 (計 8本)

3 連絡先

日東燃料工業株式会社 お客様サービスセンター

フリーダイヤル 0120-696-210